



LEYENDA

- ORIGEN RECORRIDO DE EVACUACIÓN.
- ➔ RECORRIDO DE EVACUACIÓN.
- CONDUCCIÓN DE ACERO NEGRO.
- EXTINTOR DE POLVO ABC 6Kg 21A-113B.
(Señalización 210x210mm. S/ UNE 23035)
- EXTINTOR DE POLVO ABC 9Kg 34A-144B.
(Señalización 210x210mm. S/ UNE 23035)
- EXTINTOR DE CO₂ 5Kg 89B.
(Señalización 210x210mm. S/ UNE 23035)
- EXTINTOR DE CARRO DE POLVO ABC 50 Kg.
- BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE-25 CON TOMA DE 45mm.
(Señalización 210x210mm. S/ UNE 23035)
- PUESTO DE CONTROL BIE.
- PULSADOR DE ALARMA.
- DETECTOR ÓPTICO HUMOS.
- DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO.

1	Rev.	Fecha	Elaborado	Revisado	Aprobado	Descripción
		JULIO-2023	ANL	DPJ	DPJ	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Álava</p> </div> </div>
Encargo: Planta de compostaje KonpostAraba APC						Nº Plano: P102328-APC-502
Denominación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, EXTINCIÓN Y DETECCIÓN						Escalas: A1: 1/50 A3: 1/100
Hoja 1 de 1						